



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو



پژوهشگاه نیرو

گزارش آزمون
TEST REPORT

آزمایشگاه مرجع فشارقوی
High Voltage Ref. Lab.

نام درخواست کننده: دفتر تعیین صلاحیت سازندگان و پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق تهران
نام محصول: پست کمپکت 800kVA, 24kV
نام سازنده: شرکت آشتیان تابلو

این گزارش به منزله تأیید محصول نبوده و در راستای فعالیت های شورای ارزیابی و مطابقت با
استانداردهای تولید نمی باشد.

پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو
گروه پژوهشی فشارقوی

مرکز آزمایشگاههای مرجع

آدرس: تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو - صندوق پستی ۱۴۶۶۵-۵۱۷

تلفن: ۴-۱-۸۸۰۷۹۴۰۱ - فاکس: ۸۸۰۷۸۲۹۶

Email: highvol@nri.ac.ir Website: <http://www.nri.ac.ir>

۱- خلاصه نتایج آزمون

ردیف	نام آزمون	نوع آزمون	بند استاندارد	نتیجه انجام آزمون
۱	فرکانس قدرت	نوعی	6.2.1.5	تایید
۲	ضربه صاعقه	نوعی	6.2.1.4	تایید
			6.2.2.2	
۳	عملکردی	نوعی	6.5	تایید
۴	افزایش دما	نوعی	6.3	تایید
۵	درجه حفاظت	نوعی	6.6	تایید

توضیح ۱: آزمون های زیر به دلیل عدم وجود امکانات لازم انجام نشده اند.

۱- جریان پایداری پیک و کوتاه مدت مدار اصلی و زمین

۲- جرقه داخلی

۳- مکانیکی

توضیح ۲: تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف می بایست به صورت جداگانه ، آزمونهای نوعی بر روی آنها انجام شده باشد.

